

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.02303
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659176
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ООО «БАСТИОН» (ООО «БАСТИОН»)
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: РФ, 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 1, пом. №17/3. ОГРН: 1127746539051. Телефон 84957909966, факс 84957243040, адрес электронной почты 7243040@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ООО «БАСТИОН» (ООО «БАСТИОН»)
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: РФ, 142111, Московская обл., г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59. ОГРН: 1127746539051. Телефон 84957909944, факс 84957243040.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт", 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Телефон
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010
Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) однопольные глухие модели «БАСТИОН ПП» с утеплителем из базальтовой ваты толщиной 50 мм, плотностью не менее 45 кг/м³, с заполнением с внешней и внутренней сторон стекломagneзитовым листом толщиной 12 мм, габаритными размерами: по высоте от 1400 до 2400 мм, по ширине от 600 до 1100 мм, толщиной полотна не менее 85 мм, выпускаемые по ТУ 5262-001-11242255-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 02.07.2013 г.), гл. 10, ст. 37, п. 2, гл. 19, ст. 88, п.п. 3, 8, 13, гл. 31, ст. 138, п. 5.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Путем выполнения требований ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость". Предел огнестойкости двери при двустороннем огневом воздействии - EIS60

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях №ОПБ09/02-2014 от 17.02.2014г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.802.СДС.13 от 26.09.2013 г. до 26.09.2017 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01. ТУ 5262-001-11242255-2014 "Двери стальные противопожарные «БАСТИОН ПП». Технические условия".
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.02.2014 по 27.02.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова